



Jelmagyarázat:

- tervezett fűtési előremenő vezeték
- tervezett fűtési visszatérő vezeték
- meglévő fűtési előremenő vezeték
- meglévő fűtési visszatérő vezeték
- tervezett fűtési tápvezeték

csővezeték felső szintre

Megjegyzés:

A tervezett fűtés vezeték anyaga Geberit Mopress kívül horganyzott szénacélsőből készül. Az kazánház fűtés vezetékeket 20 mm vastag Kaimann Kallioom PE hőszigetelő csőhéjjaal kell eldlni.

EZ A RAJZ SZERZŐI JOGVÉDELLEM ALATT ÁLL!

HARMADIK FÉL CSAK A TERVEZŐ ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁSAVAL HASZNÁLHATJA FEL!

Kiss Imre e.v.			
7090 Tömási Tévelyg u 4			
Tel: 06-30-540-5600			
Bank: 11733463-0073398			
Adó sz: 68324443-1-37 Ny sz: 51582162			
G. ME.G. M.V.EG: 17-00684.TÉ. 17-05896			
Egyeztetve: Kiss Imre G-17-00684, 1-17-05896			
Javaslattevő: Székelykő			
Csikke Tamás			
Dátum: 2017.11.24.			
TERVSZÁM:	201708005	RAJZSZ:	GF-01
MECSENDELŐ: Diósbereányi Óvodafenntartó Társulás			
7022 Diósbereány			
Iskola u. 9.			
LÉTESÍTMÉNY: Óvosi rendelő és óvoda felújítása			
7091 Pódi			
Ks. u. 152. hrsz. 393			
RAJZ MEGNEVEZÉSE:			
Fűtés - Alaprajz			
Műtéri terv			
MÉRÉ TARANY:	1:50	PÁRMEÉRET:	420 x 700